

Bezugsjahr: 2023

Veröffentlichungen nach StromNZV

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

| | | |
|---------------|--|---|
| §17 (2) Nr. 1 | Jahreshöchstlast | 6.635 kW |
| | Lastverlauf | siehe gesonderte PDF-Datei |
| §17 (2) Nr. 2 | Netzverluste | siehe Veröffentlichung Strukturmerkmale |
| §17 (2) Nr. 3 | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | 2.046 kW |
| | Summenlast der Netzverluste | 282 kW |
| §17 (2) Nr. 4 | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden | 1.912 kW |
| §17 (2) Nr. 5 | Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene | 3.805 kW |
| | Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 14.717.733 kWh |
| §17 (2) Nr. 6 | Summe aller Einspeisungen Mittelspannung | 31.842 kWh |
| | Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS | 1.537.274 kWh |
| | Summe aller Einspeisungen Niederspannung | 4.415.422 kWh |
| | Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen | siehe gesonderte PDF-Datei |
| §17 (2) Nr. 7 | Mengen und Preise der Verlustenergie | |
| | Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale | |

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.